Протокол № 08/20
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края»)

Дата проведения заседания: 05 августа 2020 года.
Время проведения: 14 час. 30 мин. – 14 час. 50 мин.
Место проведения: г. Владивосток, Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, каб. 505 «а».
Форма проведения заседания - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК».
Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.
Присутствовали:
Лёгкий С.В.- Председатель Дисциплинарного комитета.
члены Дисциплинарного комитета: Паренко С.В., Юкиш С.Д.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
О времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета все участники извещены надлежащим образом, обеспечили присутствие своих представителей:
от ООО «Востокэнергостройпроект» - представитель Главный инженер проектов Калиновский М.А.;
от ООО «Новая Архитектура» - представитель Главный инженер проектов Надежкина А.А.;
от Инспекции РСН и КДС Приморского края - представитель Семеняк Е.Б.;

Утверждение повестки дня и решение процедурных вопросов:
1. Избрание секретаря заседания Дисциплинарного комитета.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета – Легкого С.В., который предложил избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Паренко С.В.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Паренко С.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарного комитета.
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации – Легкого С.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:
О рассмотрении обращения Инспекции РСН и КДС Приморского края (№ 52/2766 от 22.07.2020).
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

По вопросу повестки дня
1.
Выступили: Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации Лёгкий С.В., который сообщил о замечаниях Инспекции РСН и КДС Приморского края в отношении проектной документации, выполненной ООО «Востокэнергостройпроект» по объекту капитального строительства «Реконструкция здания детского сада», расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, п. Новый, ул. Молодежная, д.12., в части того, что проектом не предусмотрено обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданию со всех сторон, что не соответствует требованиям п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также замечаниях в отношении ООО «Новая Архитектура», которая является проектной организацией, выполнившей подготовку проектной документации в отношении объекта капитального строительства «Проектно-изыскательские работы по строительству детского сада-ясли в с. Вольно-

Надеждинское Надеждинского района», расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район.

Выступили: Представитель Инспекции РСН и КДС Приморского края Семеняк Е.Б. о необходимости выполнения комплекса мер по обеспечению требований пожарной безопасности объекта, подготовку проектной документации по которому выполнила проектная организация ООО «Востокэнергостройпроект» и соответственно, о разработке специальных технических условий в целях обеспечения возможности подъезда пожарных автомобилей к зданию со всех сторон.

Выступили: Представитель ООО «Востокэнергостройпроект» Главный инженер проектов Калиновский М.А., выразил свою позицию по вопросу обсуждения.

2. Выступили: Представитель Инспекции РСН и КДС Приморского края Семеняк Е.Б. который подтвердил, что к моменту настоящего заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» в отношении проектной организации ООО «Новая Архитектура», выполнившей подготовку проектной документации в отношении объекта капитального строительства «Проектно-изыскательские работы по строительству детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района», расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Инспекцией принят пакет документов по проекту, в которые внесены все необходимые изменения, все выявленные Инспекцией замечания по проекту устранены в полной мере.

Выступили: Представитель ООО «Новая Архитектура» Главный инженер проектов Надежкина А.А., выразила свою позицию по вопросу обсуждения, подтвердила устранение всех замечаний по проекту, указанных Инспекцией РСН и КДС Приморского края.

РЕШИЛИ: По итогам обсуждения вопроса, учитывая мнения сторон, считать, что руководством проектных организаций ООО «Востокэнергостройпроект» и ООО «Новая Архитектура» приняты в достаточном объеме все меры по устранению замечаний, указанных Инспекцией РСН и КДС Приморского края.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель
Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» _____ Легкий С.В.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» _____ Паренко С.В.

Прошито, скреплено подписью и печатью
2 (два) листа (ов)

Исполнительный директор Ассоциации СРО «ППК»

С.В. Лёгкий _____